



Nr. 1134.2 / 20.07.2026

ANUNȚ PRIVIND ACHIZIȚIA DE LUCRĂRI DE REPARAȚII

În vederea achiziționării de lucrări de reparații pentru obiectivul „REPARAȚII CAPITALE INSTALAȚIE ELECTRICĂ CORP C2 – LICEUL CU PROGRAM SPORTIV IAȘI”, în calitate de autoritate contractantă, vă informăm că puteți transmite o ofertă, în conformitate cu documentația de atribuire publicată pe site-ul instituției: <https://lpsiasi.ro/informatii-de-interes-public/>.

Date privind achiziția:

- Obiectul achiziției: Reparații capitale instalație electrică corp C2 – Liceul cu Program Sportiv Iași (execuție lucrări de instalații electrice, inclusiv instalația de detectare, semnalizare și avertizare incendiu, ca parte componentă a instalației electrice);
- Cod CPV: 45310000-3 – Lucrări de instalații electrice (Rev.2);
- Tip contract: contract de lucrări;
- Modalitate de achiziție: achiziție directă, conform art. 7 alin. (7) din Legea nr. 98/2016;
- Valoare estimată: 392.561,98 lei fără TVA (475.000,00 lei cu TVA);
- Sursa de finanțare: buget local – Municipiul Iași, articol bugetar 71.03 (reparații capitale);
- Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.

Așteptăm oferta dumneavoastră până la data de 23.07.2026, ora 14:00. Aceasta trebuie întocmită în conformitate cu cerințele din caietul de sarcini și documentația de atribuire.

Precizări pentru operatorii economici interesați să depună ofertă:

- Ofertele vor fi transmise la secretariatul Liceului cu Program Sportiv Iași, în plic sigilat, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la publicarea prezentei documentații;
- Oferta va cuprinde documentele de calificare, propunerea tehnică și propunerea financiară (formularul de ofertă și devizul pe categorii de lucrări – formularele de deviz F1-F3), redactate în limba română, numerotate, semnate și opisate;
- Se acceptă ofertă comună (asociere de operatori economici) și subcontractarea unei părți a lucrărilor, în condițiile art. 53, 55 și 218 din Legea nr. 98/2016;
- Prețul ofertat trebuie să fie exprimat în LEI, fără TVA;
- Termenul de valabilitate al ofertei – minimum 60 de zile de la data limită de depunere a ofertei;
- Valoarea ofertei nu trebuie să depășească valoarea estimată a achiziției;
- Termenul de garanție acordat lucrărilor – minimum 24 de luni.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați în scris autorității contractante la adresa de e-mail financiar@lpsiasi.ro, persoană de contact: Ec. Stoichici Oana-Violeta.

Director
Prof. Tanase Vasile Vicu



LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

Iasi, Aleea Grigore Ghica Vodă nr.28, tel. 0232 264 006
Tel/Fax: (004)0232.210.385 e-mail: lpsport_iasi@yahoo.com



Nr. 1134.1 / 20.07.2026

Aprobat,
Director,
Prof. Vasile Văcă

CAIET DE SARCINI

Reparații capitale instalație electrică corp C2 – Liceul cu Program Sportiv Iasi

Prin prezentul caiet de sarcini, Liceul cu Program Sportiv Iasi invită operatorii economici să depună ofertă pentru atribuirea contractului de lucrări având ca obiect reparațiile capitale ale instalației electrice a corpului C2. Caietul de sarcini conține regulile de bază și cerințele tehnice minime pe care ofertanții trebuie să le respecte la elaborarea propunerii tehnice și financiare. Documentația tehnică de referință este Proiectul nr. 860/2026, faza P.Th. + D.E., elaborat de S.C. BETA STAR S.R.L. Iasi (Vol. I – Instalații electrice; Vol. II – Instalație de detectare, semnalizare și avertizare incendiu), verificat la cerința „Ic”.

I. OBIECTUL ȘI VALOAREA CONTRACTULUI

Element	Detaliu
Obiectul contractului	Reparații capitale instalație electrică corp C2 – Liceul cu Program Sportiv Iasi (execuție lucrări de instalații electrice, inclusiv instalația de detectare, semnalizare și avertizare incendiu, ca parte componentă a instalației electrice)
Cod CPV	45310000-3 – Lucrări de instalații electrice (Rev.2)
Tip contract	Contract de lucrări
Valoare estimată	392.561,98 lei fără TVA (475.000.00 lei cu TVA)
Modalitate de achiziție	Achiziție directă, cu consultarea a minimum trei operatori economici, valoarea estimată fiind cuprinsă între 300.000 lei și 560.000 lei fără TVA (art. 7 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 98/2016)
Sursa de finanțare	Buget local – Municipiul Iasi, articol bugetar 71.03 (reparații capitale)
Locul de execuție	Liceul cu Program Sportiv Iasi, corp C2 (D+P+2E), Aleea Grigore Ghica Vodă nr. 28, Iasi

2. DESCRIEREA LUCRĂRILOR ȘI CERINȚE TEHNICE MINIME

Contractul cuprinde două componente funcționale, care fac parte împreună din lucrarea de reparații capitale a instalației electrice a corpului C2 și pot fi executate de același operator economic, de o asocierie de operatori economici (ofertă comună) sau cu subcontractarea unei părți a lucrărilor, în condițiile art. 53 și art. 55 din Legea nr. 98/2016. Toate produsele și materialele puse în operă vor fi noi, agrementate tehnic și certificate conform Legii nr. 608/2001, iar lucrările se vor executa îngrijit, de bună calitate, cu respectarea normativelor în vigoare (I7-2011, P118/3-2015, P100-1/2013).

Caracteristici generale: corp C2 (D+P+2E), categoria de importanță C „normală”. Reparații capitale instalații electrice: înlocuire tablouri electrice (tabloul general TGC2 și tablourile de nivel TE-D, TE-P, TE-E1, TE-E2), circuite cu conductoare tip N2XH fără halogeni, corpuri de iluminat cu panou LED, iluminat de securitate (evacuare, intervenție, continuare lucru la ECS), protecție diferențială DDR 30 mA la prize / DDR 300 mA la TGC2, descărcătoare la supratensiuni SPD tip 1 (In=40 kA) la TGC2 și SPD tip 2 (In=15 kA) la tablourile de nivel. Putere instalată $P_i = 31$ kW, putere simultană $P_s = 16$ kW ($U_s = 230/400$ V, 50 Hz), schema de legare la pământ TN-S. Priza de pământ existentă și instalația de protecție la trăsnet (IPT) existentă se verifică obligatoriu (stare fizică, continuitate, rezistență de dispersie – I7-2011 cap. 4.6).

2.1 Componenta A – Instalații electrice

Lucrările constau în demontarea instalației electrice existente (tablouri, conductoare, aparataj, corpuri de iluminat, canale) și realizarea instalației electrice noi: montarea canalelor metalice, pozarea circuitelor de iluminat și prize cu cabluri N2XH fără halogeni, montarea dozelor de ramificație, a aparatajului (întrerupătoare, senzori de prezență, prize cu contact de protecție), a corpurilor de iluminat cu LED și a corpurilor de iluminat de securitate, montarea și racordarea tablourilor electrice (TGC2 și tablourile de nivel), execuția străpungerilor și refacerea



LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

Înălț. Aldea Grigore, Chica Vodă nr.28, tel. 0732 264 006
Tel/Fax: (034)0232.210.305 e-mail: lpsport_ress@yahoo.com



de nisip, cu săpătură, strat de protecție și verificări). Cantitățile sunt detaliate în listele de la pct. 2.3.

2.2 Componenta B – Instalație de detectare, semnalizare și avertizare incendiu (IDSAI)

Instalația de detectare, semnalizare și avertizare la incendiu se execută ca parte componentă a lucrărilor de reparații capitale a instalației electrice și NU constituie o livrare separată de produse. Ea cuprinde: montarea centralei de semnalizare și alarmare la incendiu, adresabilă, cu 2 bucle, conform SR EN 54, inclusiv conexiuni, legături, etichetare, programare, verificare și probe; montarea detectoarelor optice de fum adresabile; montarea declanșatoarelor manuale de alarmare adresabile; montarea dispozitivelor de avertizare sonoră (interior și exterior); pozarea tubului de protecție și a cablului de semnalizare incendiu tip JBH(ST)HBd E30 2×0,8; precum și verificările și probele aferente. Toate lucrările se execută conform normativului P118/3-2015. Echipamentele IDSAI (centrala, detectoarele, declanșatoarele, avertizoarele) sunt puse în operă și puse în funcțiune de către executant ca parte a instalației electrice, fiind cuprinse în prețul contractului de lucrări. Cantitățile sunt detaliate în lista de la pct. 2.3.

2.3 Antemăsurători și liste de cantități

Listele de cantități de mai jos sunt preluate din antemăsurătoarea Proiectului nr. 860/2026 (S.C. BETA STAR S.R.L.) și au caracter obligatoriu pentru elaborarea ofertei. Ofertantul va prezenta deviz pe categorii de lucrări (formularul de deviz F3), cu prețuri unitare pentru materiale, manoperă, utilaj și transport, întocmit pe baza acestor liste. Cantitățile finale se confirmă prin măsurători la fața locului și prin proiectul tehnic.

Componenta A.1 – Instalații electrice interioare

Nr.	Articol	Denumirea lucrării / articolului	U.M.	Cant.
1	RPEA1511	Demontare instalații electrice (canal PVC / tub protecție cabluri)	m	200
2	RPEB10A1	Demontare conductoare	m	1200
3	RPEC20A1	Demontare priză	buc.	60
4	RPEE17A1	Demontare întrerupătoare	buc.	35
5	RPEI 20/F1	Demontare corp de iluminat	buc.	120
6	RPEG21A1	Demontare tablou distribuție	buc.	3
7	EA15A% (E2001)	Canal metalic 15×20 mm, montat aparent – circuite individuale iluminat și prize	m	2300
8	EA15A% (E2001)	Canal metalic 30×40 mm, montat aparent – coloane alimentare tablouri electrice	m	100
9	EA15B% (E2001)	Canal metalic 40×60 mm, montat aparent – grup de circuite	m	60
10	EA15B% (E2001)	Canal metalic 40×90 mm, montat aparent – grup de circuite	m	120
11	EA16C1	Doze de ramificație montate aparent	buc.	100
12	EC04A1	Cablu energ. electrică tip N2XH 3×1,5 – circuite iluminat în canal PVC	m	1200
13	EC04A1	Cablu energ. electrică tip N2XH 3×2,5 – circuite prize în canal metalic	m	1400
14	EC04A1	Cablu energ. electrică tip N2XH 5×6 – alimentare tablouri electrice	m	100
15	EC12C1	Cap terminal cablu electric 6 mm	buc.	8
16	ED01A1+5500720	Întrerupător simplu, 10A/250V, montat îngropat	buc.	18
17	ED01A1+5500718	Întrerupător dublu, 10A/250V, montat îngropat	buc.	10
18	ED10H1 asimilat	Senzor de prezență montat pe perete, 10A, 140°, I=12 m, temporizare 5s+8min, luminozitate 2 lx	buc.	14
19	ED08J1	Priză monofazată simplă 16A/250V, cu contact de protecție, montaj aparent	buc.	9
20	ED08J1 asimilat	Priză monofazată dublă 16A/250V, cu contact de protecție, montaj aparent	buc.	65
21	ED07A1 asimilat	Corp de iluminat tip plafonieră cu lampă LED și senzor de mișcare încorporat	buc.	28
22	EE10K1 asimilat	Corp de iluminat LED 3W pentru marcarea ieșiri, montat la interior	buc.	26
23	EE10K1 asimilat	Corp de iluminat LED 3W pentru marcarea ieșiri, montat la exterior	buc.	1
24	EE10K1 asimilat	Corp de iluminat LED 3W pentru marcarea hidrant	buc.	8
25	EE10K1 asimilat	Corp de iluminat LED 3W pentru marcarea declanșator manual	buc.	9
26	EE10K1 asimilat	Corp de iluminat panou LED 600×300 cu kit de urgență, autonomie min. 1h, comutare automată pe sursă de rezervă	buc.	14

28	EE12G1	Corp de iluminat tip panou LED 1200×300; 40W	buc.	88
29	EE12G1	Corp de iluminat tip aplică liniară 600×25; 20W	buc.	8
30	EF02A1	Tablou electric general corp C2 (< 0,3 m ²)	buc.	1
31	EF02A1	Tablou electric pe nivel: TE-D, TL-P, TE-E1 și TL-E2	buc.	4
32	EI09A1	Racordare conductoare la borne tablouri electrice < 10 mm ²	buc.	100
33	EF09C1	Racordare conductoare la borne tablouri electrice 35 mm ²	buc.	10
34	RPCU09D1	Străpungeri în ziduri de beton	buc.	20
35	RPCU12E2	Străpungeri în planșeu din beton armat	buc.	6
36	RPCU18A1	Astuparea cu mortar de Țăpșos a găurilor din pereți	buc.	20
37	RPCU12A1	Reparații tencuieli interioare pe porțiuni mici, în dreptul străpungerilor prin pereți	mp	50
38	CN02B1	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabilă	mp	50
39	EH07A*	Energie electrică pentru probe	KW	200
40	W1P08A	Verificarea prizei de legare la pământ	buc.	1

Componenta A.2 – Montare cablu alimentare TGC2 (exterior)

Nr.	Articol	Denumirea lucrării / articolului	U.M.	Cant.
1	W2G01A27	Demontare cablu de energie electrică 1kV pozat în șanț pe pat de nisip, ACYY-F 5×16	m	120
2	W2G01A27	Montare cablu de energie electrică 1kV pozat în șanț pe pat de nisip, CYAbY-F 3×35-16	m	120
3	EC12B81	Cap terminal cablu electric 35 mm ²	buc.	2
4	W2H04A1	Strat protector din nisip pentru cabluri electrice	mc	10
5	TSA02F1	Săpătură manuală în tranșee pentru cabluri electrice (lățime < 1m, adâncime < 1,5m, teren f. tare)	mc	39
6	TSD01D1	Împrăștierea cu lopata a pământului, strat uniform 10-30 cm	mc	39
7	TSD18D1	Umplutură compactată în șanț pentru cabluri	mc	35
8	W2J02A1	Verificare și încercare cabluri electrice	buc.	1

Componenta B – Instalație de detectare, semnalizare și avertizare incendiu (IDSAT)

Nr.	Articol	Denumirea lucrării / articolului	U.M.	Cant.
1	EM03A1+	Centrală semnalizare/alarmare incendiu, montată pe zid – adresabilă, 2 bucle	buc.	1
2	EM03B1+	Centrală – conexiuni, legături, etichetare	buc.	1
3	EM03C1+	Centrală – programare / verificare / probe	buc.	1
4	EM12A3+	Montaj detectoare optice de fum, adresabile	buc.	52
5	EM13A2+	Verificări, probe detectoare adresabile	buc.	52
6	EM24A1+	Montaj dispozitiv de avertizare sonoră – interior	buc.	2
7	EM24A2+	Montaj dispozitiv de avertizare sonoră – exterior	buc.	1
8	EM25A1+	Verificări/probe dispozitiv avertizare sonoră – interior	buc.	4
9	EM25A2+	Verificări/probe dispozitiv avertizare sonoră – exterior	buc.	1
10	EM27A1+	Montaj declanșator manual de alarmare, adresabil	buc.	8
11	EM28A2+	Verificări/probe declanșator manual adresabil	buc.	8
12	EA02A1	Tub de protecție PVC V12 montat îngropat	m	500
13	EC08A1 asimilat	Cablu pentru instalații semnalizare incendiu JBH(ST)HBd E30 2×0,8, în tub de protecție	m	500
14	RPCU12E2	Străpungeri în planșeu din beton armat	buc.	4

Notă: articolele cu terminația „+” din lista IDSAT provin din capitolul M – „Sisteme de detectare, semnalizare și avertizare la incendiu” al indicatorilor de norme de deviz. Cantitățile au caracter obligatoriu pentru elaborarea ofertei și se confirmă prin măsurători la fața locului.

3. CRITERII DE CALIFICARE ȘI SELECȚIE



LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

Iasi, Aleea Grigore Ghica Vodă nr.28, tel. 0232 264 006
Tel/Fax: (0241)0232.210.365 e-mail: lpsport_iasi@yahoo.com



Legea nr. 98/2016 (declarații pe propria răspundere; certificate fiscale ANAF și administrația publică locală din care să reiasă lipsa datoriilor restante).

- Capacitatea de exercitare a activității profesionale: certificat constatator ONRC din care să rezulte că obiectul contractului are corespondent în codul CAEN al operatorului (lucrări de instalații electrice).
- Autorizare ANRE: ofertantul va deține atestat ANRE valabil pentru executarea de instalații electrice de joasă tensiune (0,4 kV) în construcții civile și industriale – atestat tip Be sau B, ori atestat care include competențele tip Be (de exemplu C2A), corespunzător lucrărilor ce fac obiectul contractului. Atestatul de tip „Bp” (proiectare) nu este suficient pentru dovedirea capacității de execuție.
- Capacitatea tehnică și profesională: experiență similară – cel puțin un contract de lucrări similare (instalații electrice) finalizat în ultimii 5 ani, dovedit prin certificări de bună execuție. Pentru componenta B (IDSAI), operatorul economic care execută această parte (ofertantul sau, după caz, subcontractantul) va deține autorizație valabilă emisă de Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă (CNSIPC/IGSU), conform OMAI nr. 87/2010, pentru instalarea și întreținerea sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu, iar personalul și echipamentele vor respecta cerințele normativului P118/3-2015 și SR EN 54.
- Evitarea conflictului de interese, conform art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 (declarație pe propria răspundere).

Participarea în asociere și subcontractarea: ofertanții pot depune ofertă comună, în calitate de asociere de operatori economici, fără obligația de a constitui o formă juridică distinctă (art. 53 din Legea nr. 98/2016), și pot subcontracta o parte a lucrărilor. Situația personală (art. 164, 165, 167) și evitarea conflictului de interese (art. 59-60) se îndeplinesc de fiecare membru al asocierii și de fiecare subcontractant propus; capacitatea de exercitare (ONRC) și, după caz, autorizarea ANRE se prezintă pentru partea de lucrări executată; experiența similară poate fi îndeplinită prin cumularea capacității membrilor asocierii, iar capacitatea subcontractanților este luată în considerare pentru partea lor de implicare (art. 172 alin. (4) din Legea nr. 98/2016).

4. DURATA CONTRACTULUI ȘI PERIOADA DE EXECUȚIE

Contractul se derulează de la data semnării de către ambele părți, pe o perioadă de maximum 60 de zile calendaristice. Lucrările pot fi executate etapizat, în funcție de finanțarea asigurată și în baza dispozițiilor autorității contractante.

5. PROPUNEREA TEHNICĂ

Propunerea tehnică va reflecta asumarea tuturor cerințelor din prezentul caiet de sarcini și din proiectul tehnic nr. 860/2026 și va permite identificarea facilă a corespondenței cu acestea. Va cuprinde, cel puțin:

- descrierea soluției tehnice propuse pentru fiecare componentă (instalații electrice și IDSAI), cu specificații de materiale și echipamente, fișe tehnice și certificate/agremente (inclusiv certificare SR EN 54 pentru echipamentele IDSAI și cabluri N2XH fără halogeni);
- planul de lucru și graficul de execuție, pe categorii de activități;
- declarația privind respectarea obligațiilor referitoare la condițiile de muncă, securitatea și sănătatea în muncă (Legea nr. 319/2006);
- termenul de garanție acordat (minimum 24 de luni).

6. PROPUNEREA FINANCIARĂ

Propunerea financiară se exprimă în lei și se întocmește conform formularului de ofertă și devizului pe categorii de lucrări (formularul de deviz F3), pe baza listelor de cantități de la pct. 2.3, pe cele trei liste (A.1, A.2 și B). Prețul ofertei trebuie să acopere toate lucrările descrise; nu se acceptă ofertarea parțială. Calculele aritmetice se efectuează cu două zecimale, fără aproximări. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului. Valoarea ofertei nu trebuie să depășească valoarea estimată a achiziției (392.561,98 lei fără TVA).

7. PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTELOR

Perioada de valabilitate a ofertelor va fi de minimum 60 de zile de la data limită de depunere a ofertelor.

8. CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut, în condițiile respectării tuturor cerințelor tehnice minime din



LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

Înșir. Alecu G. Grigore Ghica Vodă nr.28, tel. 0232 264 006
Tel/Fax: (004)0232 210 355 e-mail: lpsport_iasa@yahoo.com



autoritatea contractantă va solicita reofertarea în vederea departajării.

9. MODALITATEA DE PREZENTARE ȘI DEPUNERE A OFERTEI

Fiind o achiziție directă cu consultarea a minimum trei operatori economici, oferta se transmite ca răspuns la invitația de participare/solicitarea de ofertă și/sau prin catalogul electronic SEAP/SICAP, la registratura Liceului cu Program Sportiv Iași. Oferta va cuprinde documentele de calificare, propunerea tehnică și propunerea financiară, redactate în limba română. Ofertanții au obligația de a numerota, semna și opisa documentele ofertei.

În cazul depunerii unei oferte comune, ofertanții vor anexa acordul de asociere, cu desemnarea liderului asocierii și precizarea părților de lucrări ce revin fiecărui membru. În cazul subcontractării, oferta va cuprinde acordul/acordurile de subcontractare și datele de identificare ale subcontractanților propuși, cu indicarea părților din contract pe care urmează să le execute și a valorii aferente, conform art. 55 și art. 218 din Legea nr. 98/2016.

Conținutul ofertei – documente și formulare solicitate:

- Documente de calificare: certificat constatator ONRC valabil, din care să rezulte obiectul de activitate corespunzător; atestat ANRE pentru execuție instalații electrice de joasă tensiune – tip Be sau B ori atestat care include competențele Be (de exemplu C2A), în termen de valabilitate; certificate fiscale (ANAF și taxe locale) privind lipsa datoriilor restante.
- Formularul 1 – Formular de ofertă.
- Formularul 2 – Declarație privind neîncadrarea în art. 164 din Legea nr. 98/2016.
- Formularul 3 – Declarație privind neîncadrarea în art. 165 și 167 din Legea nr. 98/2016.
- Formularul 4 – Declarație privind evitarea conflictului de interese (art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016).
- Formularul 5 – Declarație privind sănătatea și securitatea în muncă (Legea nr. 319/2006).
- Formularul 6 – Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani (experiență similară).
- Formularul 7 – Acord de asociere (se depune numai în cazul ofertei comune).
- Formularul 8 – Declarație privind partea/părțile din contract îndeplinite de subcontractanți (se depune numai în cazul subcontractării).
- Formularul 9 – Acord de subcontractare (se depune numai în cazul subcontractării).
- Propunerea tehnică și propunerea financiară: formularul de ofertă și devizul pe categorii de lucrări (formularele de deviz F1–F3), întocmit pe baza listelor de cantități de la pct. 2.3.

Notă: Formularele 2, 3 și 4 se completează și se semnează de fiecare membru al asocierii și de fiecare subcontractant propus. A nu se confunda „Formularul 3” (declarație art. 165 și 167) cu „formularul de deviz F3” (lista cu cantități de lucrări pe categorii).

10. RECEPȚIE, GARANȚIE ȘI PLATĂ

- Recepția se face pe bază de proces-verbal la terminarea lucrărilor, cu verificarea conformității cu cerințele tehnice și cu proiectul tehnic. La recepție, executantul va prezenta: procesele-verbale pentru lucrările ascunse; buletinele de măsurători PRAM (rezistența prizei de legare la pământ, continuitatea legăturilor de protecție, rezistența de izolație); procesele-verbale de probe pentru tablourile electrice și dispozitivele de protecție (DDR, SPD); certificatele de conformitate, agrementele tehnice și declarațiile de performanță ale materialelor și echipamentelor puse în operă; schemele electrice „as built”; procesul-verbal de programare și testare funcțională a instalației IDSAI (centrală, detectoare, declanșatoare manuale, avertizoare), întocmit de operatorul autorizat conform OMAI nr. 87/2010. Verificarea calității se asigură prin responsabilul tehnic cu execuția (RTE) atestat, din partea executantului, și prin dirigintele de șantier autorizat, din partea autorității contractante.
- Garanția lucrărilor executate și a echipamentelor montate va fi de minimum 24 de luni de la data semnării procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
- Perioada de remediere a defecțiunilor în perioada de garanție: maximum 2 zile lucrătoare de la notificare, fără costuri pentru autoritatea contractantă.
- Plata se face în termen de 30 de zile de la primirea facturii, după recepția lucrărilor executate.

11. OBLIGAȚIILE EXECUTANTULUI

Executantul are obligația de a executa și finaliza lucrările și de a remedia viciile ascunse, cu atenția și promptitudinea cuvenite, în concordanță cu obligațiile contractuale, cu proiectul tehnic nr. 860/2026 și cu



LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

Iasi, Aleea Grigore Ghica Vodă nr.18, tel. 0232 264 006
Tel/Fax: (004)0232 210 365 e-mail: ipsport_iasi@yahoo.com



operațiunilor executate și de procedeele de execuție utilizate. Va asigura forța de muncă, materialele, echipamentele și utilajele necesare, va menține șantierul în stare de ordine și va lua toate măsurile pentru protecția persoanelor, a proprietății și a mediului. Răspunde pentru viciile ascunse pe durata legală, iar obligațiile privind securitatea și sănătatea în muncă (Legea nr. 319/2006) revin în sarcina sa.

În cazul asocierii, membrii răspund solidar față de autoritatea contractantă pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale (art. 185 din Legea nr. 98/2016). Subcontractarea nu diminuează răspunderea executantului, care rămâne pe deplin răspunzător față de autoritatea contractantă pentru întreaga execuție a contractului, inclusiv pentru părțile realizate de subcontractanți.

12. ALTE CERINȚE MINIME PRIVIND MATERIALELE

La realizarea lucrărilor vor fi respectate toate normele și condițiile tehnice în vigoare în domeniu. Executantul va utiliza numai materiale și echipamente agrementate tehnic și certificate conform Legii nr. 608/2001: conductoare/cabluri tip N2XH fără halogeni, corpuri de iluminat și corpuri de iluminat de securitate cu LED, aparat de protecție (DDR, SPD), tablouri electrice, iar pentru instalația IDSAI – centrală și echipamente certificate conform SR EN 54, montate conform P118/3-2015. Lucrările se vor executa îngrijit și de bună calitate, iar oferta va fi fermă. Fiind lucrări de reparații la o construcție existentă, în principiu nu este necesară autorizatie de construire; întrucât lucrarea include o instalație nouă de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu, autoritatea contractantă (beneficiarul) va verifica încadrarea obiectivului în categoriile prevăzute de HG nr. 571/2016 și statutul autorizației de securitate la incendiu, conform Legii nr. 307/2006; după caz, obținerea avizului/autorizației de securitate la incendiu revine beneficiarului.

ÎNTOCMIT ȘI AVIZAT

Calitate	Nume și prenume	Semnătura
Întocmit, Responsabil achiziții	Ec. Stoichici Oana-Violeta	
Avizat, Contabil-șef	Ec. Jechel Călin	